

GKZP.271.3.2013

Biała, dnia 18 marca 2013r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała”

Na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do zamawiającego zostały wniesione w terminie więcej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert niżej przytoczone pytania:

Pytania z dnia 14.03.2013 r.

1. Proszę o określenie wymiarów ceramicznego pustaka stropowego (l/b/h). Wymiary są niezbędne do określenia prawidłowej ceny. (pozycja nr 9 formularza „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku”).

Odpowiedź:

Pustaki ceramiczne stropowe o wymiarach 52x24,5x21 cm w systemie Teriva.

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zaprawy wapiennej M2 (pozycja nr 13 formularza „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku”).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy zamawiający wyrazi zgody na zaoferowanie cementowo- wapiennej M5 (pozycja nr 15 formularza „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku”).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Proszę o określenie długości belek stropowych. Wymiary są niezbędne do określenia prawidłowej ceny. (pozycja nr 23 formularza „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku”).

Odpowiedź:

Belki stropowe prefabrykowane o długości 395 cm w systemie Teriva.

BURMISTRZ
mgr Amadeusz Hindera