

GKZP.271.3.2013

Biała, dnia 20 marca 2013r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „**Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku- Gmina Biała**”

Na podstawie art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) do zamawiającego zostały wniesione w terminie więcej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert niżej przytoczone pytania:

Pytania z dnia 19.03.2013 r.

1. W wyjaśnieniach treści SIWZ z dnia 18.03.2013 w odpowiedzi Zamawiający podaje „pustaki ceramiczne stropowe o wymiarach 52x24,5x21 cm w systemie Teriva”. Czy nie istnieje błąd w specyfikacji materiałowej gdyż w systemie Teriva nie występują pustaki ceramiczne.

Odpowiedź:

Pustaki betonowe stropowe o wymiarach 52x24,5x21 cm w systemie Teriva.

2. Czy nie istnieje błąd w specyfikacji materiałowej zaprawa cementowo- wapienna M50 (pozycja nr 145 formularza „Dostawa materiałów budowlanych na potrzeby rozbudowy remizy OSP w Łączniku”)

Odpowiedź:

Pozycja nr 15 w załączniku nr 6 kosztorys ofertowy przyjmuje nazwę : zaprawa cementowo- wapienna M5.

BURMISTRZ
mgr Aneta Hindera